

PW Birrhard

Bauherrschaft

Gemeinde Birrhard
5244 Birrhard

Anlage

Umbau ARA in Pumpwerk

Leistungen von 3S Systemtechnik AG

- **2 Abwasserpumpen**
Typ : NPN 100-355W -4/37
Q : 12 - 14 l/s
H : 50 - 50 m
n : 1450 min-1
PM : 37.0 kW
- **Leckwasserpumpe**
Typ : Minox 100V-T
- **Demontage, Montage, Rohrleitungen**
Lieferung und Montage von Pumpen, Armaturen
und Rohrleitungen
Druckschlagberechnung
Pumpenprovisorium während dem Bau
Kranbahn

Aufgrund des Höhenprofils und der Länge der Druckleitung sind die Abwasserpumpen mit Schwungradern ausgerüstet.

Ausführungstermin

November 2008

Ansprechpartner

Rolf Maeder, Bereichsleiter Pumpen
+41 56 297 88 23

